



МОЗ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**  
**«КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ**  
**ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**  
**(ДУ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦКПХ МОЗ»)**

вул. Естонська, 3, м.Київ, 03190, тел. (044) 486-22-54  
E-mail: kccdc@ses.gov.ua, код ЄДРПОУ 38518296

**Санітарно-гігієнічна лабораторія**

вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190, тел. (044) 427-11-79

Свідцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005  
за № 06-0105/2023 від 12 грудня 2023р.

видане ДП «Київоблстандартметрологія» чинне до 12 грудня 2026р.

**ПРОТОКОЛ № 03р-26**

від « 10 » лютого 2026 року

дослідження питомої активності природних радіонуклідів у будівельних матеріалах

1. Замовник: ПрАТ «Термінал-М»
2. Адреса замовника: вул. Резервна, 8, м.Київ, 04074, Україна, тел./факс (044)507-24-16
3. Метод виміру: гамма-спектрометричний аналіз
4. Тип приладу: спектрометр енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу СЕГ-001М «АКП-С», зав. № 07800
5. Дата проведення Держпівірки: сертифікат калібрування №UA/26/250305/000213 від 05.03.2025р., діє 1рік

**РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ**

| № п/п | Назва сировини і будматеріалу                                                                                                                                                                                                                                     | Питома активність<br>Бк·кг <sup>-1</sup> |                   |                 | A <sub>ef</sub><br>Бк·кг <sup>-1</sup> | Клас<br>застосува<br>ння |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <sup>226</sup> Ra                        | <sup>232</sup> Th | <sup>40</sup> K |                                        |                          |
| 1     | Контактна суміш<br>Siltek R-1<br><br>ДСТУ EN 1504-7:2022<br>Вироби і системи для захисту й<br>ремонті бетонних конструкцій.<br>Визначення, вимоги, контроль якості<br>та оцінка відповідності. Частина 7.<br>Захист арматури від корозії (EN<br>1504-7:2006, IDT) | -                                        | 4,80              | 63,9            | 11,72                                  | 1 клас                   |

Ефективна питома активність (A<sub>ef</sub>) природних радіонуклідів (ПРН) складає 11,72 Бк·кг<sup>-1</sup>

Вимірювання провела: провідний інженер

М.Сирветник

**Висновок:** представлений на дослідження зразок контактної суміші Siltek R-1 відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень

Лікар з радіаційної гігієни

Р.І. Бабенко Р.І.

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Л. Дмитрієва Л. Дмитрієва